

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида № 1 «Семицветик»
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым
Е.Ю. Кузнецова
« 17 » декабря 2021 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Семицветик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта 295051, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Г. Лексина, 72, помещ. 74
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пристроенное в многоквартирный жилой дом здание 2 (два) этажа, площадью 1084,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,228 га
- 1.4. Год постройки здания 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.07.2023, капитального – 30.06.2038
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Семицветик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295051, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Г. Лексина, 72, помещ. 74
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, бул. Франко, 25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6 Плановая мощность – 66 чел.: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 60 чел., вместимость, пропускная способность - 80 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,3, маршрутное такси: № 15,21,41,48,112 остановка «Улица Авиационная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 440 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	Б
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (У,О,К,Г,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (У,О,К,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (Г,У,С,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,Г,У,С,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,У,Г), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,Г,У,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,О,У,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), умственного развития (У), доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О) и для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно – распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности прилегающей территории для всех категорий инвалидов, рекомендуется вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта оборудовать доступными для маломобильной группы населения элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения.

Для обеспечения доступности внутри здания рекомендуется организовать надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах всего здания.

Здание оборудовано светозвуковой системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход», однако отсутствуют пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями.

Для инвалидов с нарушениями зрения перед лестничными маршами внешних лестниц рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. На прозрачные полотна дверей при входе и внутри здания рекомендуется нанести с обеих сторон яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется обеспечить доступность пути движения внутри здания, нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. У входов в группы, медицинский кабинет, кабинет психолога, музыкальный зал рекомендуется разместить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением умственного развития рекомендуется разместить на всех путях движения понятную для усвоения информацию.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в целевых зонах рекомендуется рассмотреть возможность о выделении мест, оборудованных приборами усиления звука («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу. Также, рекомендуется в музыкальном зале, где проходят массовые мероприятия, установить индукционную петлю и звукоусиливающую аппаратуру.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата рекомендуется на внешних лестничных маршах входа в здание предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Внутри здания

рекомендуется выровнять дверные пороги в уровень с полом (допускаются пороги высотой не более 0,014 м).

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, рекомендуется установить указатели направления движения, указывающие путь от главного входа на территорию детского сада к ближайшему доступному элементу (входу/выходу). Для вышеуказанной категории инвалидов вход в здание обустроен пандусом. Рекомендуется установить на нем двухсторонние поручни на высоте 0,9 м, перед нижним и верхним маршами пандуса предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Также, рекомендуется внутри здания расширить дверные проемы до 0,9 м и приобрести мобильный лестничный подъемник для перемещения по межэтажным лестничным маршам.

На объекте для инвалидов имеется санитарно – гигиеническое помещение, расположенное на первом этаже. Однако, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках оно не доступно. Рекомендуется оборудовать доступную кабинку для вышеуказанной категории инвалидов и установить в ней систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Для идентификации вышеуказанного помещения, рекомендуется предусмотреть со стороны ручки информационную табличку помещения и обозначить его знаком доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

При невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа, рекомендуется выделить одну группу для инвалидов на первом этаже для предоставления дошкольных образовательных услуг, оказываемых в здании.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131-2019 "Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 августа 2019 г. N 584-ст. и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У,С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "14" декабря 2021 г.
2. Акта обследования объекта от "14" декабря 2021 г.
3. Решения Комиссии Администрации города Симферополя от "14" декабря 2021 г.